



WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ PODDŁOGOWĄ W SALI UŻYTKOWAĆ W TRAKCIE PRAC ZE WZGLĘDNYM BRAK SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ BRANŻOWYCH.

Branka do piłki ręcznej szer. 300cm, wys. 200 cm
KOSZ STEROWANY Z TABLICY SSK (ZASILANIE I STEROWANIE ZALEŻNIE OD WYBORU WYTWÓRCY KOSZA)

KOSZ STEROWANY Z TABLICY SSK (ZASILANIE I STEROWANIE ZALEŻNIE OD WYBORU WYTWÓRCY KOSZA)

OBWODY PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$, STOSOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOCZŁĄCZKAMI, OBWODY GNIAZDOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI O PRZEKROJU 2,5mm².

- TG TABLICA GNIAZDOWA OBUDOWA WNEKOWA METALOWA ZAMYKANA NA ZALECENIAMI DOSTAWCY URZĄDZEŃ
- TW TABLICA STEROWANIA WENTYLACJĄ HALI OBUDOWA WNEKOWA METALOWA ZAMYKANA NA ZAMEK PATENTOWY
- CPP CENTRALA PRZEWIETRZANIA PODŁOGI WYPOSAŻONA Z ZALECENIAMI DOSTAWCY URZĄDZEŃ
- SSK TABLICA STEROWANIA KOSZAMI WYPOSAŻONA Z ZALECENIAMI DOSTAWCY KOSZY
- OBUDOWIE, O ILE DOSTAWCA URZĄDZEŃ NIEMA INNYCH ZALECEŃ.
- GNIAZDO DEDYKOWANE 230V IP20 KOLORU CZERWONEGO
- GNIAZDO 230V IP20
- GNIAZDO 230V IP44
- GNIAZDO LOGICZNE 2xRJ45 kat.5E
- DZIWIENIEK SZKOLNY NP, TYP DNS 842 230V FIRMY RYCHTER
- WENTYLATOR WYWIEWNY O MOCY 0,2kW
- KOCIOL GAZOWY O MOCY 0,2kW

DO INSTALACJI POŁĄCZEN WYRÓWNAWCZYCH ŁĄCZYĆ METALOWE RURY C.O. ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ŁĄCZYĆ DO NIEJ, JEŻELI WYSTĘPUJĄ, KONSTRUKCJE NOSNE STROPÓW PODWIESZANYCH.

MODUL ANTYNY MIKROFONU
REZERWA
REZERWA
REZERWA
WZMACNIACZ
WZMACNIACZ
ODTWARZACZ CD
REZERWA
REZERWA
SWITCH NP-1000BANT
PRZEPUSZ SZCZOTKOWY
PANEL ROZDZIELCZY MIA. UTP 24x8
REZERWA
REZERWA
REZERWA

SZAFY RA-1118 ORAZ SZAFY DO PRZEWODÓW SIEDZOWYCH OBWODY KORYTAKI DODATKOWE

Z SZAFY RA-1118 FIFTP4x20 TELEFONO USŁUGI