

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z 14 sierpnia 2019 r.**

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rybie”:

**PYTANIE 1**

czy Zamawiający, ze względu na możliwość Wykonawcy znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu wykonania zadania, wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany sposobu wykonania części konstrukcji drogi w zakresie opisanym w p. N006-01-13-06-00 Przedmiar robót oraz SST (D - 04.04.04)

polegającej na: zastąpieniu podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego (np. melafir, granit, bazalt) 0/31,5mm - warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonana równiarką (4,3 m x 1275 m)

przez jednolitą podbudowę zasadniczą, wykonaną poprzez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym cementem CEM I 42,5 R oraz modyfikującymi mineralnymi domieszkami jonowymiennymi, o grubości  $\geq 15$  cm, o parametrach minimalnych: - wytrzymałość na ściskanie:  $\geq RM 5$  - wartości modułu statycznego E (Ev2)  $\geq 200$  MPa, - przyjęta oś standardowa: 100 kN (dla pojazdów o 2 osiach) oraz wykonania nawierzchni poprzez utwalenie powierzchniowe potrójne z kruszywa bazaltowego z udziałem emulsji bitumicznej modyfikowanej,

- pierwsza warstwa: emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  $\varnothing$  4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 5 – 8 mm
- druga warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  $\varnothing$  4 mm (s), nie mniej niż 7
- kruszywo bazalt frakcja 3 – 6 mm
- zawartość lepiszcza od 69 do 71%

dostosowaną do podbudów zasadniczych stosowanych przez nas.

W przypadku dopuszczenia zmiany w ww. zakresie, prosimy o podanie sposobu prezentacji zmiany projektowej oraz procedury odbiorowej w zakresie wnioskowanym przez nas.

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany

**PYTANIE 2**

W związku z ogłoszonym ww. przetargiem zwracam się z zapytaniem czy istnieje możliwość zastosowania innego materiału do utwardzenia drogi gminnej tj. kruszywa budowlanego betonowego pochodzącego z recyklingu o frakcji 0/31,5 mm.

**WYJAŚNIENIA**

Zamawiający wyraża zgody na opisane rozwiązanie równoważne.

**BURMISTRZ**  
Gminy Miasta Rychwał  
  
*Stefan Działara*