

## **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z 20 sierpnia 2019 r.**

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rybie”:

### **PYTANIE**

czy Zamawiający, ze względu na możliwość Wykonawcy znacznego obniżenia kosztów i skrócenia czasu wykonania zadania, wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany sposobu wykonania części konstrukcji drogi w zakresie opisanym w p. N006-01-13-06-00 Przedmiar robót oraz SST (D - 04.04.04)

polegającej na: zastąpieniu podbudowy z mieszanki kruszywa kamiennego łamanego (np. melafir, granit, bazalt) 0/31,5mm - warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu, wykonana równiarką (4,3 m x 1275 m)

przez jednolitą podbudowę zasadniczą, wykonaną poprzez stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym cementem CEM I 42,5 R oraz modyfikującymi mineralnymi domieszkami jonowymiennymi, o grubości  $\geq 15$  cm, o parametrach minimalnych: - wytrzymałość na ściskanie:  $\geq RM 5$  - wartości modułu statycznego  $E (Ev2) \geq 200$  MPa, - przyjęta oś standardowa: 100 kN (dla pojazdów o 2 osiach) oraz wykonania nawierzchni poprzez utwalenie powierzchniowe potrójne z kruszywa bazaltowego z udziałem emulsji bitumicznej modyfikowanej,

- pierwsza warstwa: emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  $\varnothing$  4 mm (s), nie mniej niż 7 kruszywo bazalt frakcja 5 – 8 mm
  - druga warstwa emulsja K1 – 70MP, lepkość BTA  $\varnothing$  4 mm (s), nie mniej niż 7
  - kruszywo bazalt frakcja 3 – 6 mm
  - zawartość lepiszcza od 69 do 71%
- dostosowaną do podbudów zasadniczych stosowanych przez nas.

W przypadku dopuszczenia zmiany w ww. zakresie, prosimy o podanie sposobu prezentacji zmiany projektowej oraz procedury odbiorowej w zakresie wnioskowanym przez nas.

### **UZASADNIENIE**

Na podstawie otrzymanych wyników testów laboratoryjnych gruntu prowadzonych przez nas w Holandii możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć możliwość obniżenia kosztów wykonania konstrukcji drogi w stosunku do przewidywanych kosztów wykonania jej zgodnie z projektem będącym załącznikiem do SIWZ.

Rozwiązanie przez nas proponowane, skalkulowane na podstawie ww. testów i badań, nie wymaga zmiany SIWZ, a jedynie dopuszczenia projektu zamiennego. Nie ma ono wpływu na gwarancję i spełnienie wymogów jakościowych.

Dopuszczenie proponowanych przez nas zmian konstrukcyjnych umożliwi Zamawiającemu pełniejszy i bardziej rzetelny sposób pozyskania najkorzystniejszej oferty.

#### WYJAŚNIENIA

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie równoważne gwarantujące spełnienie warunków jakościowych, nie gorszych niż zaprojektowane. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu zamiennego.

BURMISTRZ  
Gminy i Miasta Rychwał  
*Stefan Działara*

