

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA Z 8 września 2020 r.**

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wyjaśniana treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaroszewice Grodzieckie”.

PYTANIE

Opis Techniczny i Przekroje Normalne podają konstrukcji zjazdów 15 cm warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm na istniejącym podłożu gruntowy. Natomiast Przedmiar podaje zastosowanie na wjazdach podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15,0 cm i podbudowę z kruszywa naturalnego gr. 15,0 cm. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dokładne określenie konstrukcji zjazdów.

WYJAŚNIENIA

Należy przyjąć konstrukcję zgodną z przedmiarem tj. Zjazdy do szerokości 1,0 m posiadają konstrukcję z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubość 15 cm, natomiast na pozostałych metrach (do granicy pasa drogowego) posiadają nawierzchnię z kruszywa naturalnego (pospółka) grubości 15 cm.

Z up. BURMISTRZA
Ewa Jędrzejczak
ZASTĘPCA BURMISTRZA