



- OPRAWA TYPU NAŚWIETLACZ 1x400W
- OPRAWA TYPU PŁAFON 2x18W IP44
- OPRAWA ŚWIETŁOKOWA 4x14W IP20
- OPRAWA KŁOSZOWA 2x38 IP20
- OPRAWA KŁOSZOWA 2x38 IP65
- OPRAWA KŁOSZOWA 2x58 IP20 DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- OPRAWA KŁOSZOWA 2x58 IP20 DO OBIEKTÓW SPORTOWYCH
- OPRAWA ŚWIETŁOKOWA ZEWNĘTRZNEGO 1x18W IP65
- OPRAWA ŚWIETŁOKOWA 4x14W IP20
- OPRAWA RASTROWA 4x14W IP20
- OPRAWA OŚWIETLENIA KIERUNKOWEGO
- OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO
- CZUJKA RUCHU

OBWODY OŚWIETLENOWE PROWADZIC PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW PŁASKICH O UM75B/1 PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm<sup>2</sup>. POD SUFITEM HALLI OBWODY OŚWIETLENOWE PROWADZIC W KORYTAKACH ORAZ PO KONSTRUKCJI HALLI W RURKACH. STOSOWAĆ OBRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44. MONTAŻY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI, PUSZKI ROZDZIELCZE W SALI DO MONTAŻU W KORYTAKACH.

- YTKSY2x2x0,8mm<sup>2</sup>
- YTKSY2x1,0x0,8mm<sup>2</sup>
- YDYDx1,5mm<sup>2</sup>
- YDYDx1,5mm<sup>2</sup>
- YTKSY2x2x0,8mm<sup>2</sup>

**SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE UKŁAD SIECIOWY TN-S**

RZUT PIĘTRA			
Obiekt	HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
Lokalizacja	RYCHWAŁ, DZ. NR 554		
Inwestor	GMINA RYCHWAŁ		
Temat/Skala	PROJEKT WYKONWCZY	1:100	Nr rys. <b>3</b>
Projektant	mgr inż arch Izabela Wzrostkiewska Nr. upr. 555/84/Lo	Data 01-07-2012	Podpis
Projektant	mgr inż Jerzy Wóźniak Nr. upr. 877/86/Lo	Data 01-07-2012	Podpis
Projektant			Podpis