



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Koninie

ON-HK.9020.1.1041.2022

Konin, dnia 18 listopada 2022 r.

DECYZJA NR M/ON.HK/204/22

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 104 i art. 107 § 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania z badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Rychwał Nr W-1087-S/2022 z dnia 31.10.2022 r., sporządzonego przez OL PSSE w Koninie

stwierdza:

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Rychwał, administrowanym przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2022 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał jako jednostka odpowiedzialna za jakość wody wodociągu publicznego Rychwał, przedstawiła PPIS w Koninie wyniki badań próbek wody uzdatnionej pobranej w dniu 26.10.2022 r. w ramach monitoringu grupy B – sprawozdanie z badań Nr W-1087-S/2022 z dnia 31.10.2022 r., sporządzone przez OL PSSE w Koninie, które nie wykazało przekroczeń.

Niezależnie od powyższego przedsiębiorca od kwietnia do sierpnia wykonał zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z PPIS w Koninie badania kontrolne – sprawozdanie Nr W-338-S/2022 z dnia 15.04.2022 r., Nr W-518-S/2022 z dnia 27.05.2022 r., Nr W-661-S/2022 z dnia 27.06.2022 r., Nr W-701-S/2022 z dnia 08.07.2022 r., Nr W-848-S/2022 z dnia 22.08.2022 r., wszystkie wykonane przez OL PSSE w Koninie oraz badania w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu grupy A – sprawozdanie Nr W-640-643-S/2022 z dnia 24.06.2022 r., wykonane przez OL PSSE w Koninie.

Ponadto wykonano badania w ramach kontroli urzędowej w zakresie monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-973-976/2022 z dnia 23.09.2022 r., wykonane przez OL PSSE w Koninie i badanie kontrolne – sprawozdanie Nr W-1041-1042/2022 z dnia 03.10.2022 r., wykonane przez OL PSSE w Koninie.

niepodlega

ODBIŁ
REPLIKACJA
NIEODWOLNA

ul. Stanisława Staszica 16 | 62-500 Konin
Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl |
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
NIP 6651743952 | REGON 000778188-00024
BDO: 000134441
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka

Sprawozdanie z badań Nr W-640-643-S/2022 z dnia 24.06.2022 r. wykonane przez OL PSSE w Koninie wykazało przekroczoną liczbę bakterii grupy coli (4 jtk w 100 ml przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100 ml) w punkcie poboru: Przedszkole w Rychwale, ul. Przedszkolna. Ponowny pobór w dniu 24.06.2022 r. w ww. punkcie nie wykazał przedmiotowego przekroczenia (sprawozdanie z badań Nr W-661-S/2022 z dnia 27.06.2022 r., wykonane przez OL PSSE w Koninie).

Sprawozdanie z badań Nr W-973-976/2022 z dnia 23.09.2022 r. wykonane przez OL PSSE w Koninie wykazało ponadnormatywną mętność (2,0 przy zalecanej wartości 1,0 NTU) i barwę (30 przy pożądanej wartości w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt) oraz zawyżone stężenie manganu (64 przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l) w punkcie poboru Szkoła Podstawowa w Rychwale a także ponadnormatywną mętność (2,0 przy zalecanej wartości 1,0 NTU) i barwę (30 przy pożądanej wartości w kranie konsumenta do 15 mg/l Pt) oraz zawyżone stężenie manganu (60 przy dopuszczalnej wartości 50 µg/l) w punkcie poboru Piekarnia PSS Spółem w Rychwale. Ponowny pobór w dniu 28.09.2022 r. w ww. punktach wykazał jedynie utrzymującą się ponadnormatywną barwę (20 mg/l Pt) w punkcie poboru: Szkoła Podstawowa w Rychwale (sprawozdanie z badań Nr W-1041-1042/2022 z dnia 03.10.2022 r. wykonane przez OL PSSE w Koninie). Zgodnie z wyżej cyt. rozporządzeniem parametr barwa powinien być akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. W związku z powyższym PPIS w Koninie pismem z dnia 04.10.2022 r. zwrócił się do administratora przedmiotowego wodociągu o informację dotyczącą wpływu interwencji konsumentów na nieakceptowalną barwę. Administrator pismem z dnia 06.10.2022 r. poinformował o braku wpływu zgłoszeń dotyczących nie akceptowalności w zakresie parametru barwa.

Przedsiębiorca w roku 2017 wykonał również badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie parametrów określonych w załączniku nr 4 do ww. rozporządzenia (sprawozdania z badań: Nr BCR/1/5297/2017/RT z dnia 02.08.2017 r. i Nr BCR/1/5297/2017/RD z dnia 16.10.2017 r., sporządzone przez Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących GIG Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej z siedzibą w Katowicach). Przedmiotowe sprawozdania nie wykazały przekroczeń wartości parametrycznych substancji promieniotwórczych – radonu, trytu i izotopów radu w związku z tym przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobligowane do prowadzenia badań wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych z częstotliwością określoną w § 15 ww. rozporządzenia.

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w tym sprawozdań z własnych badań jakości wody, sprawozdań przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6-8, z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia w przypadku, gdy woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia oraz parametry ustalone w oparciu o wyniki oceny ryzyka, o której mowa w § 12, oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, jako niezbędne dla danej strefy zaopatrzenia do celów ochrony zdrowia ludzkiego lub do celów zapewnienia jakości produkcji,

dystrybucji i kontroli jakości wody. Wobec powyższego organ zgodnie z tym przepisem stwierdził przydatność wody do spożycia.

Strona pismem z dnia 07.11.2022 r. została zawiadomiona o wszczęciu niniejszego postępowania. Pismem z dnia 08.11.2022 r. organ zawiadomił stronę o zakończeniu postępowania umożliwiając stronie wypowiedzenie się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie skorzystała z ww. prawa.


Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie ul. Staszica 16, 62-500 Konin w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Na podstawie art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie


mgr Roman Wojtkiewicz

.....
Podpis PPIS w Koninie

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
ul. Konińska 78, 62-570 Rychwał.
 2. Burmistrz Miasta i Gminy Rychwał
pl. Wolności 16, 62-570 Rychwał.
 3. a/a.
- A.R.



