

**WYJAŚNIENIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
z 17 czerwca 2016 r.**

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) Gmina Rychwał wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Dąbroszyn i Gliny”

**Pytanie**

W opisie technicznym i przedmiarze robót podana grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 0/11 S wynosi 4 cm na rysunku „przekrój normalny” podana grubość tej warstwy wynosi 5 cm. Jaka jest faktyczna grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (dot. drogi w miejscowości Dąbroszyn)

**Odpowiedź**

W ramach postępowania przetargowego pn. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dąbroszyn i Gliny przy zadaniu obejmującym drogę w miejscowości Dąbroszyn właściwa grubość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego to 4 cm. Na rysunku „przekrój normalny” omyłkowo podano wartość warstwy ścieralnej 5 cm.

  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
*Ewa Jędrzejczak*