

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z 22 kwietnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Gmina Rychwał wyjaśnienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał – etap II”:

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga, żeby osadniki oczyszczalni ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006. Jedynym dokumentem potwierdzającym zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 jest Raport z badań, wystawiony przez laboratorium notyfikowane.

Czy zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego Raportu z badań potwierdzającego zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006?

W związku z tym, że Zamawiający korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał w celu potwierdzenia zgodności oferowanych osadników gnilnych z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006, załączenia do oferty pełnego raportu z badań wydanego przez laboratorium notyfikowane.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby osadnik był zgodny z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i posiadał oznaczenie CE, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Aprobaty Technicznej na tunele?

Odpowiedź

Nie

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Rychwał

Stefan Działara