

LOKALIZACJA

NOWA 12, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA (52.07,18.17)



MOC SYSTEMU DC

2.1 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

7 sztuk

MOC INWERTERÓW

2.1 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

0.79 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

2134.89 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

TOMASZ, PAULINA WOŹNIAK, UL. NOWA 12, RYCHWAŁ (NOWA 12, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA) - 52.07,18.17



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

7 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

180

KĄT

40°

MOC SYSTEMU DC


2.1 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

11.69 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **NOWA 12, 62-570 RYCHWAŁ, POLSKA**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 2,1 KW)

x 1



TOMASZ, PAULINA
WOŹNIAK, UL. NOWA 12,
RYCHWAŁ PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 7

2.1 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	67.55 kWh	100 kWh
2.	106.29 kWh	100 kWh
3.	181.12 kWh	100 kWh
4.	231.19 kWh	100 kWh
5.	300.97 kWh	100 kWh
6.	278.35 kWh	100 kWh
7.	285.69 kWh	100 kWh
8.	268.13 kWh	100 kWh
9.	181.11 kWh	100 kWh
10.	114.85 kWh	100 kWh
11.	66.28 kWh	100 kWh
12.	53.36 kWh	100 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



104

DRZEW



0.07

HA LASÓW



6.54

TYS. LITRÓW PALIWA



93.46

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



0.79

T/ROK



7.6

KG/ROK