

LOKALIZACJA

 **POLNA 3B, RYCHWAŁ (52.07,18.17)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.19 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3198.67 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **POLNA 3B, RYCHWAŁ, ANDRZEJ I ANNA KIN**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

190

KĄT

30°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE NIE DLA

POLNA 3B, RYCHWAŁ



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m²

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m²

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m²

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m²

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER PV 3 KW) x 1



POLNA 3B, RYCHWAŁ, ANDRZEJ I ANNA KIN PANEL (PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO) x 5




POLNA 3B, RYCHWAŁ, ANDRZEJ I ANNA KIN PANEL (PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO) x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	99.56 kWh	300 kWh
2.	157.65 kWh	300 kWh
3.	269.85 kWh	300 kWh
4.	346.13 kWh	300 kWh
5.	454.63 kWh	300 kWh
6.	418.26 kWh	300 kWh
7.	430.23 kWh	300 kWh
8.	404.38 kWh	300 kWh
9.	271.01 kWh	300 kWh
10.	170.87 kWh	300 kWh
11.	97.81 kWh	300 kWh
12.	78.3 kWh	300 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



155

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.8

TYS. LITRÓW PALIWA



140.03

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.19

T/ROK



11.39

KG/ROK