

LOKALIZACJA

 **GALCZYCE 17 (52.47,18.56)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.19 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3201.93 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **GALCZYCE 17 (GALCZYCE 17) - 52.47,18.56**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

188

KĄT

5°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **GALCZYCE 17**



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



GALCZYCE 17 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



GALCZYCE 17 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	90.11 kWh	237 kWh
2.	146.24 kWh	237 kWh
3.	261.22 kWh	237 kWh
4.	347.84 kWh	237 kWh
5.	470.73 kWh	237 kWh
6.	437.04 kWh	237 kWh
7.	447.95 kWh	237 kWh
8.	412.1 kWh	237 kWh
9.	266.56 kWh	237 kWh
10.	161.69 kWh	237 kWh
11.	89.92 kWh	237 kWh
12.	70.52 kWh	237 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



155
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.81
TYS. LITRÓW PALIWA



140.17
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.19
T/ROK



11.4
KG/ROK