

LOKALIZACJA

 **OGORZELCZYN 44, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**
(52.07,18.35)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.15 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3105.31 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **WŁODARSKI, OGORZELCZYN 44**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

200

KĄT

40°

MOC SYSTEMU DC


3 kW DC

ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA

 **OGORZELCZYN 44, 62-740 OGORZELCZYN, POLSKA**



KWARTAŁ 1
153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2
414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3
368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4
96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



WŁODARSKI,
OGORZELCZYN 44 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)

x 5



WŁODARSKI,
OGORZELCZYN 44 PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	98.25 kWh	250 kWh
2.	154.61 kWh	250 kWh
3.	263.45 kWh	250 kWh
4.	336.28 kWh	250 kWh
5.	437.78 kWh	250 kWh
6.	404.88 kWh	250 kWh
7.	415.55 kWh	250 kWh
8.	390 kWh	250 kWh
9.	263.44 kWh	250 kWh
10.	167.06 kWh	250 kWh
11.	96.41 kWh	250 kWh
12.	77.61 kWh	250 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



151

DRZEW



0.1

HA LASÓW



9.52

TYS. LITRÓW PALIWA



135.94

TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.15

T/ROK



11.05

KG/ROK