



UZIOM FUNDAMENTOWY WYKONAĆ Z BEDNARKI Fe/Zn30x4mm2 MOCOWANEJ NA OCYNKOWANYCH WSPORNIKACH ODSTĘPOWYCH (UCHWYTY PROSTE). WSPORNIKI MOCOWAĆ W CHUDZIAKU FUNDAMENTOWYM TAK ABY BEDNARKA PO ZAMONTOWANIU ZNAJDOWAŁA SIĘ POŚRODKU ZBROJENIA NA WYSOKOŚCI OKOŁO 5cm OD BETONU BEDNARKA UZIOMU FUNDAMENTOWEGO OSADZANA W UCHWYTACH PIONOWO; ODSTĘPY POMIĘDZY WSPORNIKAMI OSADZANYMI W BETONIE SZLICHTY - 1,0-1,5m.

REZYSTANCJA UZIOMU $R < 10,0\Omega$

UKŁAD SIECIOWY TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE

UZIOM		
COMPLEX-PROJEKT Wrześnińska H Marcinkowska 64-000 KOŚCIAN UL. MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl		
Obiekt:		
SALA GIMNASTYCZNA		
Lokalizacja:		
Kuchary Kościelne, gmina Rychwał, dz nr 160/2;161/2; 161/4		
Inwestor:		
Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał		
Branża:		
ELEKTRYCZNA		
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak Nr upr 877/86/Lo, WKP/IE/5729/01 spec. Inst.-inż.	Podpis
Sprawdzający	inż. Kazimierz Pawlicki Nr upr 820/86/Lo, WKP/IE/3807/01 spec. Inst.-inż.	Podpis
Asystent	inż. Marek Ratajczak	Podpis
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	Skala
Data	PAŹDZIERNIK 2017	1:100
		Nr rys. 03