

## **DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTU**

1. **Przeznaczenie obiektu** : Sala Gimnastyczna
2. **Powierzchnie:**
  - Zabudowy: 712,0 m<sup>2</sup>
  - Użytkowa : 610,11 m<sup>2</sup>
  - Kubatura: 4350,0 m<sup>3</sup>
3. **Wysokość** : budynek niski
4. **Liczba kondygnacji**
  - nadziemnych : 1
  - podziemnych : 0
5. **Warunki usytuowania** :

Projektowany obiekt zlokalizowano od strony południowo-zachodniej istniejące Szkoły Podstawowej w Kucharach Kościelnych. Główną częścią obiektu jest sala gimnastyczna o wysokości hali w najniższym miejscu wewnątrz budynku 750 cm nad poziom posadzki. Bryła ta została obudowana fragmentami budynku o niższej wysokości od strony północno-zachodniej i północno-wschodniej.
6. **Kategoria zagrożeń ludzi, maksymalne obciążenie ogniowe strefy pożarowej** : ZL III
7. **Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych** : nie występuje.
8. **Klasa odporności pożarowej** : D.
9. **Strefy pożarowe** - budynek wykonany w jednej strefie pożarowej.
10. **Warunki ewakuacji:** obiekt będzie posiadać oświetlenie ewakuacyjne, p.poż wyłącznik prądu, przejścia do 40 m – jednokierunkowe do 20 m, dwukierunkowe do 40 m.
11. **Urządzenia przeciwpożarowe:** sieć wewnętrzna wodociągowa z HP 25 w holu – wg rysunku rzutu przyziemia
12. **Drogi pożarowe** : nie wymagane – wystarczający dojazd gospodarczy
13. **Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru** : istniejąca sieć wodociągowa o wydajności ponad 10 dm<sup>3</sup> /sek z hydrantami nadziemnymi hp 80 w odległości 75 m od obiektu
14. **Inne ważne dane** –

Opracowała :  
mgr inż. arch.  
Izabela Wrześniewska  
Nr upr 585/84/LO  
spec. architektoniczna