

TABELA BADAŃ LABORATORYJNYCH

INŻYNIERIA
WIELKOPOLSKA

tel.: 504 112 761, 516 503 683, 600 355 617
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl
www: inzynieria-wielkopolska.pl

Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
dz.ew. nr 160/2 m.Kuchary Kościelne, gm. Rychwał

L.p.	numer otworu	głębokość pobranej próbki	rodzaj gruntu	barwa	CaCO ₃ [%]	wilgotność	stan gruntu	wałeczki [szt.]	wilgotność naturalna Wn [%]	zawartość części organicznych I _{om} [%]	uziarnienie				rodzaj	wilgotność naturalna Wn [%]	konsystencja		
											f _{k+ż} [%]	f _p [%]	f _π [%]	f _i [%]			granica płynności W _L	granica plastyczności W _p	stopień plastyczności I _L
1	1	0,8	Pg+Ż	j.brązowa	I	w	tpl	1/2/2	13,6	-	-	-	-	-	13,6	20,8	12,3	0,15	
2	2	0,6	Pd+Ż	brązowa	I	w	-	-	17,1	-	6	91	4	Pd+Ż	-	-	-	-	
3		1,6	Gp+Ż+CaCO ₃	brązowa	II	w	tpl	1/2/1	12,3	-	-	-	-	-	12,3	23,2	10,3	0,16	
4		2,5	Gp+Ż/Pd	brązowa	II	w	tpl	1/0/1	10,3	-	-	-	-	-	10,3	24,1	9,7	0,04	
5	3	1,1	Pg/Gp	j.brązowo-szara	I	w	tpl	1/2/1	12,7	-	-	-	-	-	12,7	21,1	12,6	0,01	
6		3,1	Gp+Ż	brązowa	II	w	tpl	1/0/1	10,2	-	-	-	-	-	10,2	23,8	9,5	0,05	
7		4,7	Gp+Ż	szara	II	w	tpl/pzw	1/0/0	9,2	-	-	-	-	-	9,2	22,9	9,1	0,01	
8	4	0,6	Pd/Pπ	brązowa	I	m	-	-	24,3	-	0	93	7	Pd	-	-	-	-	
9		2,0	Gp+Ż+CaCO ₃	brązowa	II	w	tpl	1/2/1	12,4	-	-	-	-	-	12,4	23,8	10,6	0,14	
10		4,3	Gp+Ż	szara	II	w	tpl	1/1	11,2	-	-	-	-	-	11,2	22,8	9,7	0,11	
11	5	1,8	Pd+ ^z	brązowa	I	m	-	-	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	