

LABORATORIUM BUDOWLANE



ul. Witkiewicza 6
62-530 Kazimierz Biskupi / Polska
Telefon: +48 663 667 104

Temat badawczy: „Budowa drogi gminnej w m. Złotkowy.”

Zleceniodawca: KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski

Zespół badawczy:
Tomasz Bobrowski
Dariusz Bobrowski
Oceniający:
Bartosz Wysocki

Podpis

Lista odbiorców:

1. KRESKA Obsługa Inwestycji Dariusz Żmijewski - 1 egz.

LABORATORIUM BUDOWLANE
Consultingtechnic Tomasz Bobrowski
Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP:6652742618 tel.663667104
tb.bobrowski@wp.pl

1. Podstawa opracowania opinii

Projektowanie konstrukcji nawierzchni.

2. Cel opracowania opinii

Celem opinii jest ocena warunków podłoża.

3. Zakres opracowania

Zakresem opracowania opinia obejmuje:

- wykonanie odwiertów w celu określenia warunków gruntowo-wodnych
- wykonanie sondowań w celu określenia stopnia zagęszczenia

4. Analiza, ocena

Podłoże gruntowe stanowią piaski drobne o średnim stopniu zagęszczenia. Na gł. Ok. 2,0 m występują wody gruntowe, które nie mają bezpośredniego wpływu na projektowaną konstrukcję.

5. Stanowisko opiniodawcy

Podłoże gruntowe klasyfikuje się w kategorii geotechnicznej G1. Konstrukcję należy przyjąć zgodną z katalogiem konstrukcji o minimalnych wymaganiach. W przypadku projektowania np. kanalizacji na gł. 2.0 m należy uwzględnić obecność wody. Po wykorytowaniu na właściwą rzędną należy zagęścić podłoże do wymaganego IS zgodnego z PN-S 02205 wg właściwej kategorii ruchu.

LABORATORIUM BUDOWLANE
Consultingtechnic Tomasz Bobrowski
Posada ul. Witkiewicza 6, 62-530 Kazimierz Biskupi
NIP:6652742618 tel.663667104
tb.bobrowski@wp.pl