KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie
z 21.08.2026 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w miejscowościach **Jaroszewice Rychwalskie, Jaroszewice Grodzieckie, Grabowa, Rychwał ul. Grabowska od nr 19 do 25 i od 27 do 35, ul. Firmowa oraz ul. Szafirowa (gm. Rychwał) oraz obiektów zlokalizowanych w miejscowości Wielołęka o nr porządkowych budynków 28, 29, 29A (gm. Grodziec)**, zaopatrywanych ze strefy zaopatrzenia **Jaroszewice Rychwalskie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie informuje, że przeprowadzone badania wody wykazały, iż jakość wody odbiega od wymagań mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748) **w zakresie liczby enterokoków jelitowych** w ilości 1 jtk/100 ml (dopuszczalna ilość 0 jtk/100 ml).

Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie stwierdza

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA.

Wody nie należy wykorzystywać do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze (tj. do picia, przygotowania posiłków, potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, mycia zębów a także do kąpieli).
Woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych i celów sanitarnych (tj. WC).

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie dotyczy wszystkich konsumentów z uwzględnieniem osób z grupy ryzyka tj. niemowlęta, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz osoby z obniżoną odpornością i obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu lub informacji.

Dostawca wody prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody zgodnej z wymaganiami wyżej cyt. rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia.

Czasowo do sieci wodociągowej podawany jest środek dezynfekcyjny tj. podchloryn sodu w ilości gwarantującej utrzymanie na sieci chloru wolnego, może to spowodować nieznaczne zmiany zapachu. Zjawisko to nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

p.o. PPIS w Koninie
Kierownik Sekcji Higieny Żywności i Żywienia
Katarzyna Bąkowska

/dokument podpisany elektronicznie/