ŚWIETLIK DACHOWY

20% NRO

Kosz z regulowaną wysokością podwieszony do konstrukcji dachu

Kosz z regulowaną wysokością podwieszony do konstrukcji dachu

"C"

"D"

Fragment balustrady z możliwością demontażu

Zaplecze ekspedycji kateringu 10

Korytarz 6

WC 7

Biuro 3

Biuro 4

Salka klubu sportowego 8

Salka tenisa stołowego i bilard 9

Hol 2

Korytarz 31

Zaplecze sceny 32

Scena 33

Natryskownia 27

Szatnia 26

Przedsionek 24

Szatnia 22

Natryskownia

WC

Natryskownia

WC

WC

Natryskownia

Przedsionek

Szatnia

WC

Natryskownia

Przedsionek

Szatnia

Przedsionek

Szatnia

1

Schody stalowe 14x17,0x25

Lukarny

Wyłaz dachowy

Wentylator wyciągowy ostrowy

Wentylator wyciągowy ostrowy

KORYTKO FIRMY BAKS 200H50

KORYTKO FIRMY BAKS 60H50

SK1/SSK

SK2/SSK

SK1 0,2

SK2 0,2

YDY 2x1,0mm2 6,5m

TABLICA WYNIKOW TYPU DTS 180 JUNIOR ZASILIC Z OBWODU G23 Z ROZDZIELNI RG PRZEWODEM YDYp 3x1,5mm2 DODATKOWO WYPROWADZIC 3x F/FTP4x2x0,5mm2 DO SZAFY RACK ORAZ PO F/FTP4x2x0,5mm2 DO OBU KOSZY.

YDYp3x2,5mm2 F/FTP4x2x0,5 K1/SSK

YDYp3x2,5mm2 F/FTP4x2x0,5 K2/SSK

W5/RG YDYp3x1,5mm2

W6/RG YDYp3x1,5mm2

WW 0,2

4xYDYp3x2,5mm2 +2xYDYp3x1,5mm2

2xYDYzo5x10mm2 LgY10mm2

6xTLYp2x2,5mm2 NAGŁOŚNIENIE

F/FTP4x2x0,5mm2 kat. 6 DO SZAFY RACK

YDYp3x2,5mm2 DO "RZ"

HDMI DO SZAFY RACK

TLYp2x1,0mm2 DO SZAFY RACK

PUSZKA PODŁOGOWA NP SERII CIMA, W PUSTCE ZABUDOWAC GNIAZDO 2x RJ45 kat. 6, GNIAZDO HDMI, GNIAZDO DLA PODŁĄCZENIA MIKROFONU ORAZ DWA GNIAZDA 11.

G15/R2

64%UF 28 W POWIETRZE

INSTALACJE NAGŁOŚNIENIOWA WYKONAĆ PRZEWODAMI TLYp 2x2,5mm2 KAŻDA KOLUMNA NA OSOBNYM OBWODZIE. KOLUMNY GŁOŚNIKOWE ZABEZPIECZYĆ PRZED UDERZENIAMI MECHANICZNYMI OSŁONAMI STALOWYMI. INSTALACJE UKŁADAĆ W KORYTKACH ORAZ NA KONSTRUKCJI HALI.

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA OSŁONIĘTA SIATKĄ OD USZKODZEŃ MECHANICZNYCH

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO PRZY UŻYCIU PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V. STOSOWAĆ OSPRZĘT PODTYNKOWY IP20 ORAZ USZCZELNIONY IP44 MONTOWANY PODTYNKOWO - PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI. OBWODY GNIAZDOWE UKŁADAĆ PRZEWODAMI O PRZEKROJU 2,5mm.

WNP 0,6 WODNA NAGRZEWNICA POWIETRZA O MOCY 0,6kW

WW 0,2 WENTYLATOR WYCIĄGOWY O MOCY 0,2kW

KOSZ KOSZ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ ELEKTRYCZNIE PODNOSZONY

KORYTA METALOWE PERFOROWANE FIRMY BAKS

SK1 0,2 SILNIK KOTARY NR 1 O MOCY 0,5kW

SK2 0,2 SILNIK KOTARY NR 2 O MOCY 0,5kW

DO INSTALACJI POŁĄCZEŃ WYROWNAWCZYCH ŁĄCZYĆ METALOWE RURY C.O. ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ŁĄCZYĆ DO NIEJ, JEŻELI WYSTĘPUJĄ. KONSTRUKCJE NOŚNE STROPÓW PODWIESZANYCH.

INSTALACJĘ LOGICZNĄ UKŁADAĆ PRZEWODAMI TYPU F/FTP4x2x0,5mm2. PRZEWODY UKŁADAĆ JAK POZOSTAŁE INSTALACJE DOPROWADZAJĄC JE DO SZAFY RACK ZABUDOWANEJ W POMIESZCZENIU RUCHU ELEKTRYCZNEGO NA PARTERZE BUDYNKU.

POZOSTAŁ

Obiekt	HALA WID
Lokalizacja	RYCHWA
Inwestor	GMINA RY
Temat/Skala	PROJKET
Projektant	mgr inż. Jerz upr. nr 877/8
Asystent	inż. Marek R
Sprawdzający	

SAMOC UKŁA