

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
z 21 maja 2014 r.

Działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) Gmina Rychwał wyjaśnienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rychwał – etap II”:

Pytanie 1

Zamawiający w dokumentacji przetargowej wymaga, żeby osadniki oczyszczalni ścieków spełniały wymagania normy PN-EN 12566-1:2004/A1:2006. Jedynym dokumentem potwierdzającym zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 jest Raport z badań, wystawiony przez laboratorium notyfikowane. Czy zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnego Raportu z badań potwierdzającego zgodność oferowanych osadników z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006? W związku z tym, że Zamawiający korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oczekujemy, że Zamawiający będzie wymagał w celu potwierdzenia zgodności oferowanych osadników gnilnych z normą PN-EN 12566- 1:2004/A1:2006, załączenia do oferty pełnego raportu z badań wydanego przez laboratorium notyfikowane.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby osadnik był zgodny z normą PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i posiadał oznaczenie CE, czego potwierdzeniem jest zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga załączenia do oferty Aprobataj Technicznej na tunele?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne tj. tunele filtracyjne?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby złoże rozsączające wykonać z tuneli filtracyjnych – ich ilość i wydajność należy zaprojektować stosowanie do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zaproponowane produkty, urządzenia, materiały lub rozwiązania posiadają parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji przetargowej. W celu oceny równoważności zaoferowanych urządzeń, wykonawca dołączy do oferty zgodnie z rozdziałem VI pkt 6 SIWZ - opis rozwiązań równoważnych.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
Ewa Jędrzejczak