

LOKALIZACJA

 **SADLNO 79, 62-619 SADLNO, POLSKA (52.44,18.47)**



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.18 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3184.91 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **WŁODZIMIERZ MANUSZKIEWICZ, SADLNO 79 (SADLNO 79, 62-619 SADLNO, POLSKA) - 52.44,18.47**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

180

KĄT

10°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



SADLNO 79, 62-619 SADLNO, POLSKA



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



WŁODZIMIERZ
MANUSZKIEWICZ, SADLNO
79 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



WŁODZIMIERZ
MANUSZKIEWICZ, SADLNO
79 PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	93.68 kWh	333 kWh
2.	150.18 kWh	333 kWh
3.	263.09 kWh	333 kWh
4.	345.03 kWh	333 kWh
5.	462.34 kWh	333 kWh
6.	426.96 kWh	333 kWh
7.	438.57 kWh	333 kWh
8.	407.3 kWh	333 kWh
9.	266.92 kWh	333 kWh
10.	164.62 kWh	333 kWh
11.	92.75 kWh	333 kWh
12.	73.45 kWh	333 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



154
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.76
TYS. LITRÓW PALIWA



139.43
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.18
T/ROK



11.34
KG/ROK