

LOKALIZACJA

KAZUBEK 11, WIERZBINEK (52.45,18.51)



MOC SYSTEMU DC

3 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

10 sztuk

MOC INWERTERÓW

3 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

1.14 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

3068.18 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

ILONA GEMZIAK-JAGODZIŃSKA, KAZUBEK 11



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

10 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

80 cm

AZYMUT

180

KĄT

35°

MOC SYSTEMU DC

3 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

16.7 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



KAZUBEK 11, WIERZBINEK



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ POGODY

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 3 KW)

x 1



ILONA GEMZIAK-
JAGODZIŃSKA, KAZUBEK 11
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)

x 5



ILONA GEMZIAK-
JAGODZIŃSKA, KAZUBEK 11
PANEL (PANEL
FOTOWOLTAICZNY MONO)


x 5

3 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	96.43 kWh	245 kWh
2.	152.09 kWh	245 kWh
3.	259.55 kWh	245 kWh
4.	332.02 kWh	245 kWh
5.	434.29 kWh	245 kWh
6.	400.39 kWh	245 kWh
7.	411.48 kWh	245 kWh
8.	386.62 kWh	245 kWh
9.	260.11 kWh	245 kWh
10.	164.55 kWh	245 kWh
11.	94.63 kWh	245 kWh
12.	76.02 kWh	245 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



149
DRZEW



0.1
HA LASÓW



9.4
TYS. LITRÓW PALIWA



134.32
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



1.14
T/ROK



10.92
KG/ROK