

LOKALIZACJA

 **TARGOWA 24, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA (52.08,18.29)**



MOC SYSTEMU DC

2.1 kWp

LICZBA PANELI (Panel : Panel Fotowoltaiczny Mono)

7 sztuk

MOC INWERTERÓW

2.1 kW AC

OSZCZĘDNOŚĆ CO₂

0.84 t/rocznie

PRODUKCJA ENERGII

2277.02 kWh/rok

PROJEKT SYSTEMU

 **DACH BUDYNKU GOSPODARCZEGO**



LICZBA PANELI (PANEL: PANEL FOTOWOLTAICZNY MONO)

7 sztuk

MOC PANELI

300 Wp

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY RZĘDAMI

10 cm

AZYMUT

210

KĄT

15°

MOC SYSTEMU DC

2.1 kW DC


ZAJMOWANA POWIERZCHNIA

11.69 m²

ŚREDNIE NASŁONECZNIE DLA



TARGOWA 24, 62-740 TULISZKÓW, POLSKA



KWARTAŁ 1

153.05 kWh/m2

KWARTAŁ 2

414.84 kWh/m2

KWARTAŁ 3

368.86 kWh/m2

KWARTAŁ 4

96.76 kWh/m2

**PROGNOZA PRODUKCJI NA NAJBLIŻSZE DNI W OPARCIU O PROGNOZĘ
POGODY**

PROJEKT INWERTERÓW



INWERTER (INWERTER
PV 2,1 KW)

x 1



DACH BUDYNKU
GOSPODARCZEGO PANEL (
PANEL FOTOWOLTAICZNY
MONO)


x 7

2.1 kWp

DC/AC = 100 %

PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE FOTOWOLTAICZNYM

Miesiąc	Produkcja energii	Zużycie energii
1.	68.54 kWh	230 kWh
2.	109.37 kWh	230 kWh
3.	189.66 kWh	230 kWh
4.	246.44 kWh	230 kWh
5.	327.99 kWh	230 kWh
6.	301.92 kWh	230 kWh
7.	310.53 kWh	230 kWh
8.	290.13 kWh	230 kWh
9.	191.73 kWh	230 kWh
10.	119.34 kWh	230 kWh
11.	67.62 kWh	230 kWh
12.	53.75 kWh	230 kWh



ŚRODOWISKO / UNIKNIĘTA ROCZNA EMISJA CO2 RÓWNOWAŻNA



110
DRZEW



0.07
HA LASÓW



6.98
TYS. LITRÓW PALIWA



99.68
TYS. KM PRZEJECHANYCH

ŚRODOWISKO / OSZCZĘDNOŚCI ILOŚCIOWE



0.84
T/ROK



8.11
KG/ROK