


- Uwagi:**
- Dźwigary poz. D-1 mocować do słupów poprzez okucia podporowe OD-1 (podpora przesuwna), OD-2 (podpora nieprzesuwna). Okucia poz. OD-1, OD-2 mocować do słupa za pośrednictwem kotew Fisher RG M16x190.
 - Należy wzmocnić strefę kalenicową dźwigarów ze względu na naprężenia rozciągające.
 - Płatwie poz. P-1.1, P-1.2 i P-1.3 należy połączyć z dźwigarem poz. D-1 i belką za pomocą wsporników belek BSN 120/190 i gwóźdźki pierścieniowych SST CNA 4, 6x50, 0mm, gwóźdźki wbić we wszystkie otwory wspornika. Płatwie poz. P-1.2 i P-1.3 do wieńca mocować należy za pomocą tych samych wsporników belek oraz kotew Fischer RG M10x130.

- Szteńnia podłogowe zamocować i rozbiścić zgodnie z rys. KD/1, KD/2. Pręty szteń ST-1 wykonać z prętów stalowych Ø201 napisać za pomocą nakrętek napinających M20.
- Usytuowanie okuć podporowych dźwigarów należy wyznaczyć geodezyjnie.
- Wszystkie styki drewna klejonego z żelbetem należy dodatkowo zabezpieczyć okładając drewno klejone papą lub folią.
- Zgodnie z instrukcją ITB nr 401/2004 wszystkie elementy z drewna klejonego o najmniejszym wymiarze przekroju, co najmniej 12cm można zakwalifikować jako nierozpraszające ognia - NRO.

COMPLEX-PROJEKT TEL. 65 512 39 53			
I. WRZEŚNIEWSKA & H. MARCINKOWSKA			
64-000 KOŚCIAN, UL. MARCINKOWSKIEGO 2A/1			
		Zakład produkcyjny w Cislicach Pl. B. 163 Cislica 1/1, 64-000 Cislica info@andrewex.com.pl, sprzedaz@andrewex.pl	
		Osobist.: Solec gimnastyczny	
Terminy: Kuchary Koscielne 5, gm. Rychnów, dz. nr 160/2; 161/2; 161/4			
Projektant: Gmina Rychnów Pl., Włości 16, 62-570 Rychnów			
Etap projektowania: WYKONAWCZY		Branża: KONSTRUKCJA	
RZUW KONSTRUKCJI DACHU Z DREWNA KLEJONEGO WARSZAWO			
Tytuł i zawartość: Tytuł i zawartość:		Tytuł i zawartość:	
Projekt i techniczny nadzór: mgr inż. Bartłomiej Madziński		Tytuł i zawartość:	
Sporządził: mgr inż. Roman Czajka		Tytuł i zawartość:	
Opracował: mgr inż. Joanna Stuchacka		Tytuł i zawartość:	
Skala: 1:100		Tytuł i zawartość:	
Data opracowania: 10.2017		Tytuł i zawartość:	
Tytuł i zawartość:		Tytuł i zawartość:	